



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 21/09/2017 - 0109869



Taranto,

Al Responsabile S.T.O BR/TA
Sede

Oggetto	Ripristino funzionalità scarico acqua di lavaggio biofor.
Impianto	Impianto di depurazione di Pulsano.
S.T.O.	Area depurazione TA-BR
Descrizione del disservizio	E' fuoriuscita una notevole quantità di biolite che ha intasato la tubazione di scarico acqua di lavaggio biofor .
Motivi dell'emergenza	L'intasamento dello scarico non permette il lavaggio dei filtri e compromette il buon funzionamento dell'impianto .
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione.
Primi interventi adottati	Si è proceduto da subito allo stasamento della tubazione con auto spurgo subito disponibile .
Termini di consegna	In giornata.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	E' stata aspirata tutta la biolite dal pozzetto e tubazione di scarico eliminando così l'intasamento .
Denominazione della Ditta affidataria	Mancarella Pietro srl .
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e disponibile subito.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€315,90 + iva
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta N. 154 del 07/09/2017 .

AQP





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Allegati	Offerta su indicata.
----------	----------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti		
-----------------	-------------------------------------	--------------	--	--

Il Richiedente
Area Depurazione TA-BR


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Sig. Salvatore Falconieri



Si approva: Il Responsabile di Area TA-BR
Ing. Antonio Stendardo



Si autorizza: Il Dirigente S.T.O. TA-BR
Ing. Gaetano Barbone



AQP

