



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 19/09/2017 - 0107228



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Brindisi,

Al Responsabile STO BR/TA
Sede

Oggetto	Riparazione tramoggia coclea e vari tombini e ringhiere
Impianto	Impianto di depurazione di Villa Castelli (BR).
STO	TA-BR
Descrizione del disservizio	La tramoggia della coclea fanghi e i vari tombini e ringhiere si presentano in avanzato stato di deterioramento
Motivi dell'emergenza	La mancata messa in sicurezza espone gli operatori e gli addetti che operano all'interno dell'impianto a situazioni di pericolo imminente e di rischio per la propria incolumità.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 07/08/2017
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione tramoggia coclea e vari tombini e ringhiere
Denominazione della Ditta affidataria	Elle Impianti s.r.l. - Viale della Libertà n. 45 - 74015 Martina Franca (TA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di approvata affidabilità e prontezza di intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.700,00 +IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognotti 36 - 70121 - Bari - Telefono +39,080,5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41,385,573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta Elle Impianti s.r.l. n. OF/DAR/41 17 del 11/08/2017
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti		
-----------------	---	--	--------------	--	--

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br
Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cagnetti 36 - 70121 - Bari - Telefono +39,080,5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41,385,573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA 00747000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINCERT