

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 27/11/2019 - 0094338



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	ID Trani – Manutenzione straordinaria del canale interrato di by-pass impianto.
Impianto di depurazione	ID Trani
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Canale di by-pass esistente ostruito.
Motivi dell'emergenza	Garantire l'efficienza funzionale dell'opera esistente in quanto propedeutica all'esecuzione di ulteriori lavori.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 16/05/19 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria del canale di by-pass mediante taglio e demolizione di pavimentazione stradale, scavo in terreno sottostante, inserimento di piatto cieco su flangia interrata per utilizzo parziale di tubazione esistente previo smontaggio di elettropompe e relativi collegamenti idraulici, rifacimento di soletta con travetti precompressi, rimontaggio di pompe e ripristino finale della sede stradale.
Denominazione della Ditta affidataria	OPERA SERVICE S.r.l. – Via R. Zandonai, 15 – 70024 Gravina in Puglia (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.725,00 (settemilasettecentoventicinque/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 8.583,64 – sconto 10%

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta prot. 32 del 16/05/2019
Allegati	Documento sopra indicato.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano



Il Responsabile AGD BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

