



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 31/10/2016 - 0113868



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA  
Sede

Oggetto	Manutenzione straordinaria griglia a pettine rotante Huber modello Ro1/1200/6.
Impianto	Impianto di depurazione di Ostuni (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	La griglia come indicato in oggetto risulta fuori servizio dato il guasto dei componenti elettrici interni al quadro elettrico e alla rottura del pettine causando così il mal funzionamento della macchina.
Motivi dell'emergenza	Il mal funzionamento della griglia in questione non consente di estromettere dal processo depurativo i materiali grossolani che giungono dalla rete fognante. Tale condizione può causare il superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006 e compromette il funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche dell'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 13/10/2016.
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	20 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino griglia a pettine rotante Huber modello Ro1/1200/6
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile - Via per Mottola s.n. 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Officina autorizzata Huber.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.455,00+IVA

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 I.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINCERT



**acquedotto  
pugliese**

l'acqua, bene comune

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta Elettromeccanica Gentile n.2432/2016 del 17/10/2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

**Il Richiedente**

**Area Depurazione Ta-Br**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

**Per. Ind. Alessandro Mangini**

**Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br**

**Ing. Antonio Stendardo**

**Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br**

**Ing. Gaetano Barbone**

**AQP**

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale Via Cognetti, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc.: € 41,385,573,60 I.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



**SINGERT**