

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 03/02/2017 - 0014155



A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

|   |   |
|---|---|
| Oggetto   | Stazione di trattamento di ossidazione.   |
| Impianto  | Impianto depurativo di Margherita di Savoia.  |
| U.T.  | STO BA/BAT – AGD BAT.   |
| Descrizione del disservizio   | Fuori servizio di una soffiante a servizio della stazione di ossidazione dei liquami a causa della rottura del collettore di aspirazione.   |
| Motivi dell'emergenza   | Assicurare il corretto funzionamento della fase di trattamento al fine di garantire il buon andamento del processo biologico, il rispetto dei limiti allo scarico e per evitare l'inquinamento ambientale. Il ricorso all'emergenza è dovuto alla mancanza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature, carpenterie metalliche, ecc. presso gli impianti depurativi della STO BA/BAT. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate                             | In data 16/01/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione degli impianti depurativi, ing. Nicola Notarnicola, ha comunicato il disservizio.  |
| Primi interventi adottati   | Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta attrezzata.   |
| Termini di consegna   | Immediata – già eseguita.   |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità              | Riparazione del collettore a mezzo di saldature, realizzazione di staffa in ferro per ancoraggio collettore e installazione di una guaina in gomma.   |
| Denominazione della Ditta affidataria   | P.F.T. Termoidraulica di Palladino Fabrizio – Contrada Piano, s.n. – San Giovanni Rotondo (FG).   |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta  | Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.  |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti                                     | € 866,40 (ottocentosessantasei/40).   |
| Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)                         | La ditta ha applicato uno sconto del 20% sull'importo totale dell'intervento.   |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Prevenivo n. 11/2017 del 17/01/2017 della ditta P.F.T. Termoidraulica.  |




**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Allegati | Documento sopra citato. |
|----------|-------------------------|

Intervento ascrivibile a:

|                 |                                     |              |  |  |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|--|--|
| Conto Economico | <input checked="" type="checkbox"/> | Investimenti |  |  |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|--|--|

**Il Richiedente  
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione  
Ing. Nicola Notarnicola**



**Il Responsabile AGD BAT  
Ing. Nicola Notarnicola**



**Si autorizza: Il Manager MAT  
Ing. Girolamo Vitucci**

