acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 12/09/2017 - 0103580

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Brindisi,

Al Responsabile STO BR/TA
Sede

Oggetto	Sostituzione tubazione scarico fanghi dal digestore all'ispessitore
Impianto	Impianto di depurazione di Ceglie Messapica (BR).
STO	TA-BR
Descrizione del disservizio	La tubazione dei fanghi dal digestore all'ispessitore è in avanzato stato di corrosione, questo ha causato la rottura della stessa tubazione facendo fuoriuscire del liquame nell'area circostante.
Motivi dell'emergenza	La rottura della tubazione, con la fuoriuscita di liquami, non consente il funzionamento del post ispessitore con conseguenti ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 28/07/2017
Primi interventi adottati	Nessuno Possibile
Termini di consegna	Lavori eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione tubazione scarico fanghi dal digestore all'ispessitore
Denominazione della Ditta affidataria	Elle Impianti s.r.l. – Viale della Libertà n. 45 – 74015 Martina Franca (TA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di approvata affidabilità e prontezza di intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.251,00+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta Elle Impianti s.r.l. n° OF/DAR/39 17 del 31/07/2017
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		**Investimenti**		

Il Richiedente

Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone