

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 04/10/2017 - 0115675



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gravina in Puglia	
	Adeguamento centrale termica a servizio della digestione anaerobica.	
Impianto di depurazione	Gravina in Puglia	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento delle apparecchiature di regolazione e controllo e sicurezza della centrale termica. Mancato rispetto delle norme di settore per cause impreviste ed imprevedibili.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la sicurezza degli operatori e delle apparecchiature, la corretta stabilizzazione del fango nelle condizioni termofile al fine di evitare l'emissione di odori mefitici.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	12/04/2017	Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza dell'impianto, con dismissione del funzionamento delle caldaie.	
Termini di consegna	20 giorni	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di apparecchiature di regolazione, controllo e sicurezza della centrale termica ai fini del suo riavvio nel rispetto delle norme di sicurezza.	
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5 800,00	




INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 27/04/2017
Allegati	consuntivo	del 27/04/2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' ROM



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

