

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 27/10/2017 - 0126537



Prot.

DIRPR  
SEDE

IAUAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

e p.c. All'AIP

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di : Mola di Bari	
	Fornitura di n. 1 pompa di sollevamento fanghi digeriti tipo NMO45BYO1L06B.1	
<b>Impianto di depurazione</b>	Mola di Bari	
<b>Area</b>	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo di una pompa di sollevamento fanghi alla centrifuga per deterioramento organi meccanici con conseguente impossibilità di procedere con regolarità alla disidratazione meccanica dei fanghi e impossibilità di procedere all'estrazione regolare dei fanghi di processo dei sedimentatori primari e secondari.	
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	05/05/2017	P.I. Giovanni Maraglino
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
<b>Primi interventi adottati</b>	Attivata la pompa di riserva che ha presentato un non corretto funzionamento.	
<b>Termini di consegna assegnati alla ditta per l'esecuzione dell'intervento dalla data di affidamento.</b>	60 giorni	
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Fornitura di n. 1 pompa monovite tipo NMO45BYO1L06B.1	
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Netsch pompe Via Fleming ,17 37135 Verona	
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta costruttrice della pompa in parola e disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 2.450,00	



INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n.2007956 del 08/05/2017
Allegati	consuntivo	n.2007956 del 08/05/2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente  
L' RCM  
Per l' Ing. Maraglino Giovanni



Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

