



acquedotto
pugliese
Acqua. bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot. INT. 128308/2017
del 02-11-2017

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

Oggetto	ripristino funzionamento, per fermo impianto causa fuori servizio elettropompe.
STO FG/AV	ISF Ex depuratore San Giovanni R. (FG)
Il Tecnico AQP verificatore	P.i. Antonio Forcella
Descrizione del disservizio	Impianto fermo per fuori servizio elettropompe
Motivi dell'emergenza	Ripristinare l'immediata funzionalità dell'impianto per scongiurare rigurgito di liquame nelle zone circostanti.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	26-10-2017 – Antonio Forcella - Paolo Zichella
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Prelievo di una elettropompa sommersa, realizzazione di modifiche idrauliche per l'inserimento sulla condotta premente, modifiche dei collegamenti elettrici, sblocco dell'elettropompa in dotazione dell'ISF
Denominazione della Ditta affidataria	FAVER S.p.A.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona con propri personali e mezzi idonei e in grado di fornire una idonea elettropompa per il ripristino del funzionamento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.096,17 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Lavori a misura/a corpo secondo prezzi da indagine di mercato
Allegati	Offerta n. NS 17_021RR del 31-10-2017 ; relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--




acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA


Il Richiedente

D.L. : Geom. Silvio Ponzio



Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore



Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora