

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 25/08/2017 - 0095573



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Reti e Impianti (DIRRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria ISF Capitolo.
Impianto	ISF CAPITOLO - MONOPOLI
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Fermo impianto causa avaria Q.E. di avviamento EP
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio dell'impianto di sollevamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 16/07/2017
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza impianto e monitoraggio costante con richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	F.p.o. Q.E. ad avviamento inverter/diretto su ep1 ed ep2, automazione PLC e teleallarme, Q.E. generale, schemi elettrici dichiarazioni di conformità prove di funzionamento e messa in esercizio.
Denominazione della Ditta affidataria	DAI Automazione Industriale S.P. Bari-Modugno KM 0+800.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciaria di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 36 880,00



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 299/2017 del 18/07/2017
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio



Il Responsabile AGE

Ing. Luca Leandro



Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vucchi

