

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 23/02/2017 - 0022706



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'AIP

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest	
	Manutenzione straordinaria della pompa Putzmeister di invio fanghi disidratati al silos.	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo della pompa a causa della avaria di organi meccanici.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	24/01/2017	P.I. Giovanni Maraglino
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Messa in esercizio pompa di riserva e richiesta di intervento per riparazione.	
Termini di consegna	31/04/2017	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e montaggio di nuova componentistica meccanica.	
Denominazione della Ditta affidataria	Demoriindustria	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata ed attrezzata per la manutenzione di pompe Putzmeister.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.796,12	



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo	2016-153 Rev.4 del 23/01/2017
Allegati	preventivo	2016-153 Rev.4 del 23/01/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Giovanni Maraglino



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza Il Dirigente STO,
Ing. Girolamo Vitucci

