

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 08/01/2018 - 0001824



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est	
	Lavori di sostituzione della tubazione di scarico fanghi del ricircolo del sedimentatore finale V6-6.	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Copiosa perdita di liquami della tubazione di scarico fanghi del ricircolo del sedimentatore finale V6-6 Irreparabilmente danneggiata.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la sicurezza degli operatori e delle apparecchiature, garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico ed evitare inquinamento ambientale.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	05/12/2017	P.I. Gianni Maraglino
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della zona e intervento di ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	intervento già eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio della tubazione esistente danneggiata, smontaggio del misuratore di portate e lettore di valori di controllo fanghi e formazione di nuova tubazione in acciaio Inox 304 Dn 100 con n° 2 uscite dal sedimentatore e collegate in serie con curve fino alla saracinesca esistente con inserimento di flange di collegamento al misuratore intermedio e alla diramazione Dn 60 per lettore livello fanghi.	
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.400,00	





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n° 98 del 12/12/2017
Allegati	Consuntivo	n° 98 del 12/12/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Gianni Maglino

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci