

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 28/11/2017 - 0139559



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Santeramo in Colle	
	Manutenzione straordinaria stazione di filtrazione.	
Impianto di depurazione	Santeramo in Colle	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Le condizioni metereologiche avverse verificatesi nelle giornate precedenti al 10/01/2017, che hanno visto copiose precipitazioni nevose e l'abbassamento repentino delle temperature a valori molto inferiori alla media stagionale, hanno determinato il congelamento delle tubazioni di distribuzione dell'aria e del liquame da filtrare. A causa della dilatazione termica si sono irrimediabilmente danneggiate molte valvole pneumatiche oltre alla rottura di tubazioni e pezzi speciali di accoppiamento. Risulta danneggiato e non più riparabile anche il pannello di controllo in Touch Screen il quale non interagisce rendendo impossibile esercire la stazione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	16/03/2017	I. Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e messa in sicurezza della zona.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n° 6 flussimetri, n° 1 pannello operatore completo di software, n° 2 valvole di sicurezza, n° 6 flange in alluminio DN 125, n° 6 cartelle per flangia DN 80, mt 2 di tubazione in acciaio inox DN 80, n° 7 valvole di sfiato, n° 6 cartelle 5" x 3 AISI 304 e bulloneria.	
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 27.945,36	

9.

MA



acquedotto
pugliese
L'ALQUA, BENE COMUNE

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n° 014/2017 del 15/05/2017
Allegati	consuntivo	n° 014/2017 del 15/05/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
------------------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L'RCM
L. Piccolillo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Viturri