



acquedotto  
pugliese  
l'acqua bene è diffusa

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 21/09/2017 - 0109657



Prot.

A

DIRPR  
SEDE

IAUAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Impianto di Monopoli – Manutenzione straordinaria per ripristino funzionale carroponete ispessitore fanghi
<b>Impianto di depurazione</b>	Monopoli
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AGD Bari
<b>Descrizione del disservizio</b>	Rottura di ruote in ghisa per la trazione del carroponete
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate (21/07/2017)
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	20 giorni lavorativi dalla data dell'ordine
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smontaggio copertura in alluminio del carroponete</li> <li>• Rimozione n. 2 motoriduttori e sostituzione n. 2 ruote di trazione</li> <li>• Trasporto e rimontaggio</li> </ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	L.M. Technologie
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Azienda pronta ad intervenire
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 2.328,00 (Euro Duemilatrecentoventotto/00) + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.

Mod/Pg3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1/2



acquedotto  
pugliese  
L'Acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> <small>(offerta/consuntivo della ditta)</small>	Consuntivo n. 060/17 del 01/08/2017 della ditta L.M. Tecnologie
<b>Allegati</b>	Documento sopra indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Per. Ind. Vito Labate

**Il Responsabile AGD Bari**

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT  
Ing. Girolamo Vitucci