

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 27/11/2019 - 0094219



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	ID Minervino Murge – Manutenzione straordinaria della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi.
Impianto di depurazione	ID Minervino Murge
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo per avaria della coclea adibita al caricamento dei fanghi nei cassoni scarrabili.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la produzione dei fanghi nelle quantità ottimali per il corretto andamento del processo depurativo al fine di rispettare i limiti allo scarico e tutelare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 26/07/19 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria della coclea fanghi adibita al caricamento dei cassoni scarrabili mediante il rifacimento dell'albero di accoppiamento riduttore-coclea realizzato in acciaio inox AISI 304, della bronzina centrale in bronzo B 14 e la sostituzione di supporto UCF 207.
Denominazione della Ditta affidataria	Off. Mecc. BATTISTA – Via Barletta, 68 – 70059 Trani (BT).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.068,50 (tremilasessantotto/50) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 3.230,00 – sconto 5%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 98-19 del 30/08/2019



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documento sopra indicato.
-----------------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

**Il Responsabile AGD BAT
Ing. Salvatore Calendano**

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci