

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 25/07/2017 - 0086285



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP

Oggetto	Impianto di depurazione di : Monopoli	
	Fornitura e posa in opera di nuovi sostegni strutturali della passerella a servizio delle paratoie delle vasche di ossidazione.	
Impianto di depurazione	Monopoli	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	I sostegni strutturali a seguito della vuotatura della vasca di ossidazione hanno evidenziato un pessimo stato di conservazione che pregiudica la sicurezza degli operatori che devono manovrare le paratoie ovvero lo stato strutturale non garantisce l'accesso alla vasca agli operatori per le quotidiane operazioni di conduzione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la sicurezza degli operatori	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	17/07/2017 h	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Interdizione della zona agli operatori.	
Termini di consegna	10 giorni	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Rimozione della struttura portante delle passerelle esistente e installazione di nuova struttura portante in acciaio INOX con rialzo del piano di lavoro. Rinstallazione del grigliato e corrimano che si presentano in buono stato di conservazione	
Denominazione della Ditta affidataria	Faver S.p.A.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 12.000,00	

See


INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo	del 18/07/2017
Allegati	preventivo	del 18/07/2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente
L'RCM
P.I. Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: IL Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

