



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Taranto, 19-10-2017

Al Responsabile S.T.O. BR/TA

Sede

Prot. Aut. 121330


Oggetto	Intervento di sostituzione della tubazione di carico fanghi da sedimentazione primari ai digestori.
Impianto	Impianto di depurazione di Taranto Bellavista
S.T.O.	Area Gestione Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	La tubazione DN 100 in ferro acciaio delle pompe di carico dei fanghi misti dalla sedimentazione primaria ai due digestori anaerobici risulta fortemente deteriorata con presenza di perdite e non è più riparabile.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio della tubazione non consente il corretto trasferimento dei fanghi di supero alle stazioni di trattamento successive con il conseguente decadimento della qualità del refluo depurato.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 27/09/2017
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	Lavoro già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione previo scavo e successivo rinterro di mt 30 di tubazione DN 100 in PEAD a servizio delle pompe fanghi misti dalla sedimentazione primaria alla digestione completa di manicotti cartelle, flange gomiti e collegamenti in acciaio AISI 304 completi di curve e flange da PEAD alla tubazione di carico ai digestori.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile-Via per Mottola Km 0,500 sn-70015 Noci (Ba)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta altamente specializzata per l'esecuzione di detti lavori e prontamente disponibile alla loro esecuzione.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.500,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta n.2877/2017 RG del 29/09/2017

Pagina 1 di 2

ACQUEDOTTO PUGLIESE
Società a partecipazione paritetica
tra il Comune di Taranto e il
Consorzio di Acque del Grotte di
Taranto



SINGERT



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Consuntivo sopra indicato
----------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	--	--------------	-------------------------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Marangi

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza

Il Responsabile S.T.O. BR/TA

Ing. Gaetano Barbone