

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 19/09/2017 - 0107861



Taranto,
Al Responsabile S.T.O. BR/TA
Sede

Oggetto	Fornitura di n.2 inverter completi di schede elettroniche per pompe di sollevamento iniziale.
Impianto	Impianto di depurazione di Taranto Bellavista.
S.T.O.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio di n 2 inverter e delle schede modulo esp Siemens di avviamento delle pompe di sollevamento del quadro a servizio della stazione di sollevamento iniziale a causa dei fenomeni temporaleschi che hanno interessato la zona dell'impianto.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio degli inverter e delle schede non consente la partenza delle pompe di sollevamento di riserva nel caso di avaria di quella in servizio.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione verbale del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 09/09/2017
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	20 giorni lavorativi dalla data ricevimento ordine.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n 2 inverter Siemens 6SE64302AD330DA e n 9 schede elettroniche
Denominazione della Ditta affidataria	Garofoli S.p.a. Materiale elettrico S.P. Palo-Binetto ZA - 70027 Palo del Colle (Ba)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Migliore offerta economica tra le ditte interpellate
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.923,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta n.rif.4194873 e n.rif. 4194742 del 11/09/2017
Allegati	Offerte sopra indicate




**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Marangi



Si approva:

Il Responsabile Area Gestione Depurazione

Ing. Antonio Sfendardo



Si autorizza:

Il Responsabile STO BR/TA

Ing. Gaetano Barbone

