



564
acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 05/09/2018 - 0088479



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria alla linea elettrica di alimentazione del motore della turbina a servizio del bacino combinato
Impianto	Impianto di depurazione di Manduria (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria della turbina dovuta al cedimento dell'isolamento dei cavi di alimentazione del motore.
Motivi dell'emergenza	L'avaria della turbina al servizio del bacino combinato rappresenta una circostanza di somma urgenza, poiché la eventuale mancata fornitura di ossigeno alla biomassa comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biologico. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 01/06/2018
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione cavi elettrici di alimentazione

Mod/PG3.21/A4
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale € 41.385.573,60

C.F./P.IVA 0347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414032
Pec: acquedottopugliese@pec.aqp.it





l'acqua bene comune

Intervento ascrivibile a:

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Est

Per. Ind. Alessandro Mangini

II Responsible AED TA

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

444/P61 2104

Rev. 2 del 11/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

CF: P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Per: acquedotto, pubblica e privata



92 125410 00 1241216710 92 11711002