acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 17/01/2017 - 0006132

A

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Servizio di fornitura e posa in opera di inverter eseguito a Febbraio 2016.
Impianto di depurazione	Conversano
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Rottura di inverter
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, al fine di mantenere lo standard di qualità dell'effluente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	20/01/2016 - Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n. 1 inverter ABB 550 alla stazione di equalizzazione
Denominazione della Ditta affidataria	M2 IMPIANTI di Mauro Minafra
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.305 (Euro Milletrecentocinque/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Fogli di lavoro e DDT della ditta M2 IMPIANTI • DDT n. 014 del 24/02/2016
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	x	

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: Il Responsabile di Commessa

Dott.ssa Francesca Portincasa