



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti
Unità Tecnica
Il Responsabile

Acquedotto Pugliese
I - 07/08/2017 - 0091565



Bari,

A

DIRPR-SERPR
Procurement
Service Procurement
Sede

IAUAM
Internal Audit
Sede

E, p.c. DIRRI
Reti e Impianti
Sede

Oggetto: *Impianti di depurazione ricadenti nelle Aree di Foggia.
Servizio di smaltimento vaglio (CER 190801) e sabbie (CER 190802).*

Si trasmette, per gli opportuni adempimenti di competenza, l'informativa per acquisti in emergenza prot. n. *1435* del *7/8/17* relativa di smaltimento finale dei rifiuti vaglio (CER 190801) e sabbie (CER 190802) prodotti dagli impianti di depurazione ricadenti nell'Area di Foggia.

Come formalizzato nella informativa sopra citata, al fine di garantire il regolare esercizio dei depuratori ricadenti nell'Area territoriale indicata in oggetto e considerata la specificità delle attività richieste si è proceduto, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara, a ricercare ed individuare aziende specializzate in grado di garantire immediatamente le necessarie attività di smaltimento dei rifiuti vaglio e sabbie.

Premesso quanto sopra, sulla scorta di precedenti indagini di mercato e considerato che:

- Non risulta eseguita da parte degli uffici competenti la procedura di gara per l'affidamento del servizio di smaltimento vaglio e sabbie giusto RDC n. 2000013734 del 16/06/2014 e 2000013154 del 16/01/2014; CSA aggiornato e trasmesso per valutazione con email del 23.03.2016 non riscontrato.
- Risulta in corso di esecuzione, non ancora aggiudicata, da parte degli uffici competenti la procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto e recupero vaglio e sabbia, giusta RDC n.2-16940 del 13/4/17;
- non è possibile interrompere un servizio che se sospeso determinerebbe scadimenti dei normali rendimenti depurativi con inevitabile pregiudizio ambientale e danno delle risorse naturali.

AQP





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

- La Società Ecodaunia S.r.l. risulta la ditta esecutrice del servizio in oggetto come da precedente gara di appalto aggiudicata nel 2012 e con contratto ad oggi scaduto;

si ritiene necessario, salvo diversa valutazione, nelle more dello svolgimento delle nuove procedure di gara, procedere ad interessare la società Ecodaunia S.r.l., mediante affidamento diretto in emergenza, per consentire il regolare svolgimento del servizio di smaltimento finale del vaglio (CER 190801) e sabbie (CER 190802), prodotti dagli impianti di depurazione ricadenti nell'Area di Foggia.

Si allegano:

- Disposizione di aggiudicazione prot.n. 0115626 del 05/10/2012,
- Ordine prot. n. *1154* del *7/8/17* alla ditta Ecodaunia S.r.l.

Il Responsabile TECRI
Massimiliano Baldini



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

*Direzione Reti e Impianti
Unità Tecnica
Il Responsabile*

Acquedotto Pugliese
I - 07/08/2017 - 0091435



Bari,

DIRPR-SERPR
Procurement
Service Procurement
Sede

IAUAM
Internal Audit
Sede

E, p.c. DIRRI
Reti e Impianti
Sede

Oggetto	Servizio di smaltimento vaglio (CER 190801) e sabbie (CER 190802).
Impianto di depurazione	Impianti di depurazione ricadenti nell'Area di Foggia
Area	Foggia
Descrizione del disservizio	Impossibilità di garantire il corretto allontanamento dei rifiuti vaglio e sabbie (CER 1290801-190802) prodotti dai depuratori ricadenti nelle Aree di Foggia.
Motivi dell'emergenza	Pregiudizio ambientale con possibile scadimenti dei normali rendimenti depurativi a causa del mancato regolare allontanamento dei rifiuti vaglio e sabbie depurativi prodotti dagli impianti ricadenti nelle Aree di Foggia. Necessità di contrattualizzare ulteriori siti di conferimento finale. - Non risulta eseguita da parte degli uffici competenti la procedura di gara per l'affidamento del servizio di smaltimento vaglio e sabbie giusto RDC n. 2000013734 del 16/06/2014 e 2000013154 del 16/01/2014; CSA aggiornato e trasmesso per valutazione con email del 23.03.2016 non riscontrata. - Risulta in corso di esecuzione, non ancora aggiudicata, da parte degli uffici competenti la procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto e recupero vaglio e sabbia, giusta RDC n.2-16940 del 13/4/17;
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Mancata accettazione dei carichi da parte dei siti di recupero accertata al 01/8/2017 - 31/8/2017.

AQP





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Primi interventi adottati	Verifica della disponibilità di ulteriori siti di smaltimento.
Termini di consegna	In corso e comunque sino al rientro dall'emergenza.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Servizio di smaltimento presso siti di stoccaggio preliminare dei rifiuti vaglio (CER 190801) e sabbie (CER 190802) prodotti dagli impianti depurativi ricadenti nell'Area di Foggia.
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Ecodunia s.r.l. Via dei Calzolari Lotto 133/a-b-c-, 71042 Cerignola (Fg), Fax. 0885411287
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediata disponibilità ad eseguire il servizio e miglior soluzione tecnico/economica individuata. Impresa appaltatrice vincitrice dell'ultima gara del 2012 con contratto ad oggi scaduto.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo da consuntivare secondo i rifiuti realmente destinati a smaltimento per ogni mese solare sino al rientro dell'emergenza e definizione nuove procedure di gara al costo di: - 123,50 € / tonn.(compreso ecotassa pari ad €/t.10,00)+ costi di omologa + iva per il servizio di smaltimento.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo in base ai servizi a farsi attesa l'esecuzione in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta e prezzi della ditta Ecodunia S.r.l. come da offerta di gara del 2012. Disposizione prot.n. 0115626 del 05/10/2012.
Allegati	Disposizione sopra indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

Il Responsabile TECRI
Ing. Massimiliano Baldini