

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 04/10/2017 - 0115437



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest	
	Interventi urgenti e straordinari per la manutenzione dei manti impermeabili di copertura delle cabine di trasformazione T2A-T2B	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Gli eventi temporaleschi avvenuti fra la notte del 12 agosto e 13 agosto, hanno causato l'infiltrazione di acqua nelle cabine di trasformazione con i conseguenti rischi	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e condizioni di salubrità e sicurezza all'interno dei locali	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	* 13-08-17	ing. Giovanni Discipio
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Interruzione delle alimentazioni ai trasformatori, utilizzo di guaine liquide per impedire il progredire delle infiltrazioni	
Termini di consegna (gg.) assegnati alla ditta per l'esecuzione dell'intervento dalla data di affidamento.	17	Nota: intervento sui terminali MT eseguibile solo a seguito interruzione alimentazione ENEL in data 08.08.2017
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Rimozione della guaina ardesiata presente, bonifica delle parti ammalorate sottostanti la guaina, ripristino dei cls ammalorati	
Denominazione della Ditta affidataria	G.Scavi di Girardi Giovanni & Co. Snc	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 34 993,94	

a dico bene JM

g. m

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi


Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	13/09/2017
Allegati	consuntivo	13/09/2017

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente

ing. Giovanni Discipio



Il Responsabile di Area
ing. Giovanni Discipio



Si autorizza. Il Dirigente STQ
Ing. Girolamo Vitale

