

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 25/10/2017 - 0125921



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Stazione di grigliatura
Impianto	Impianto di depurazione di Corato
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Griglia marca COSME in avaria dichiarata ormai irreparabile per mancanza di ricambi non più in produzione.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto trattamento di grigliatura dell'affluente al fine di evitare che i materiali solidi non sedimentabili interessino le successive fasi di trattamento, intasando tubazioni e pregiudicando il funzionamento di macchine ed apparecchiature elettromeccaniche. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 16/09/2017 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione, Sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione e verifica compatibilità con altra macchina di pari caratteristiche disponibile presso altro impianto
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione griglia titolare marca COSME con altra griglia usata di pari caratteristiche proveniente dall'impianto depurativo di Trani smontata nell'ambito dei recenti lavori di adeguamento, compreso il prelievo, il trasporto, la revisione in officina e l'esecuzione delle modifiche necessarie per il corretto posizionamento e il regolare funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service S.r.l. – Via Zandonai, 15 – 70024 Gravina in Puglia (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.380,00 (quattromilatrecentottanta/00) + IVA



acquedotto
pugliese

Acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 4.612,00 – sconto 5%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo prot. n. 73 del 27/09/17.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente
Il Responsabile di Condizione e Manutenzione
Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci