



acquedotto
pugliese
Tarugo - Bari - Canosa

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 10/04/2017 - 0042687



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'AIP

Oggetto	Impianto di depurazione di : ID GRAVINA	
	Manutenzione straordinaria del sedimentatore TUAG primario denominato Sed N 2.	
Impianto di depurazione	ID GRAVINA	Codice Profitto PD11191P
Area	STO Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Le condizioni meteorologiche avverse verificatesi nelle giornate precedenti al 10/01/2017, che hanno visto copiose precipitazioni nevose e l'abbassamento repentino delle temperature a valori molto inferiori alla media stagionale, hanno determinato il congelamento delle piste di scorrimento dei carriponte e la messa in trazione delle strutture del carroponte a causa dello spesso strato di neve causandone il fuori pista con danneggiamento irreversibile delle strutture portanti e quelle sommerse.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09/01/2017	ing. Discipio - ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione con asportazione di tutta la fase liquida fino al raggiungimento dello strato fangoso. Puntellamento del longherone portante per evitarne la caduta	
Termini di consegna	Immediata	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Vuotatura completa del bacino con preventiva messa in sicurezza della struttura pericolante, asportazione di tutte le parti ferrose ammalorate o danneggiate e loro sostituzione con parti ricostruite	
Denominazione della Ditta affidataria	COGEME S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire tempestivamente l'intervento di messa in sicurezza, lo smontaggio e il successivo rifacimento pur in presenza di uno strato nevoso e con prezzi specifici già conosciuti in quanto già contrattualizzata	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	25.500,00

9.
pm



acquedotto
pugliese

Trasporti, Servizi, Manutenzione

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza e la particolare difficoltà	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo	del 11.01.2017
Allegati	preventivo	del 11.01.2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci