

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 23/02/2017 - 0022765



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'AIP

Oggetto	Impianto di depurazione di : ID Molfetta		
	Intervento di ripristino linea elettrica a servizio del quadro centrifuga		
Impianto di depurazione	ID Molfetta	Codice Profitto	PD10691C
Area	STO Area Esercizio Depurazione Bari		
Descrizione del disservizio	A seguito di corto circuito della linea di alimentazione del quadro elettrico non risultava possibile l'alimentazione del quadro a servizio della centrifuga. A causa dei lavori in corso non era possibile un accumulo fango presso altre stazioni di trattamento.		
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale		
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	30/12/2016	ing. Discipio	
Primi interventi adottati	Interpellata la direzione DIRMA per la messa in sicurezza elettrica e richiesta di intervento immediato a ditta specializzata prontamente disponibile in quanto intervento non attuabile dalla stessa DIRMA		
Termini di consegna	Immediata	Intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione della linea elettrica di alimentazione con relativo cavidotto interrato per impossibilità di utilizzare i cavidotti esistenti		
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec srl		
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la fornitura in opera tempestivamente visto il carattere di urgenza dell'intervento		
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	32 747,73	



acquedotto
pugliese
L'acqua è bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza e la particolare difficoltà	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	del 12-01-2017
Allegati	Consuntivo	del 12-01-2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

**Il Richiedente
Il Capo Impianto
Domenico Amato**

**Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio**

**Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci**