



acquedotto
pugliese
l'acqua. bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla DIRPR

Alla DIRRI-~~GESRI~~

Alla IADAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	"Lavori in somma urgenza" - Riparazione perdita sulla condotta di immissione nel Canale Principale del pozzo n. 10 di Spinazzola (agro di Spinazzola).
Impianto	Pozzo n. 10 di Spinazzola (agro di Spinazzola).
DIRAP	VESAP
Descrizione del disservizio	Perdita idrica sulla condotta premente del pozzo in oggetto, dovuta a fenomeni di corrosione proveniente dalla forte aggressività dei terreni di alloggio della stessa
Motivi dell'emergenza	Tale perdita oltre a determinare un dispendio della risorsa idrica e danni a terreni circostanti, non permette l'immissione di acqua potabile nel Canale Principale necessaria a seguito dell'attuale crisi emergenziale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione pervenuta il 21/09/17 dalla squadra di conduzione pozzi.
Primi interventi adottati	Nel punto individuato della perdita, si è ritenuto intervenire mediante l'applicazione di un collare di riparazione
Termini di consegna	1 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fermo dell'emungimento del pozzo, svuotamento della condotta tramite apertura dello scarico a valle della stessa, scavo nella zona individuata della perdita, aggotamento acqua presente, applicazione di n. 1 collare di riparazione, attivazione del pozzo e messa in pressione della condotta, rinterro dello scavo e ripristino stato dei luoghi.
Denominazione della Ditta affidataria	Faver S.p.A. via S. Caterina n. 31 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta fiduciaria AQP, specializzata nel settore, che ha dato disponibilità di pronto intervento, presente in zona in quanto impresa affidataria del servizio di controllo e custodia delle opere di competenza della Grande Adduzione.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.375,40



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta Faver SpA n. NS-02/2017 del 23/06/2017
Allegati	Consuntivo della ditta Faver SpA n. NS-02/2017 e Certificato di Regolare Esecuzione

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Ing. Sergio Blasi

Si autorizza: Il Direttore¹DIRAP

Ing. Gianluigi Fiori