



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 05/02/2018 - 0013597



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : ALTAMURA	
	Lavori urgenti di collegamenti complementari del vecchio e nuovo impianto ai fini dell'avvio all'esercizio senza la formazione di schiume biologiche.	
Impianto di depurazione	ALTAMURA	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Mancanza di collegamenti complementari dal vecchio al nuovo impianto della linee di ricircolo fanghi con conseguente formazione di schiume biologiche.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09/08/2017	Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Realizzazione di un pezzo speciale flangiato in tubazione in acciaio al carbonio catramato DN 200 per il collegamento delle due linee di ricircolo fanghi nuovo impianto comprensivo di fornitura e posa in opera di n. 1 saracinesca Dn 300 pn 16, n. 1 saracinesca Dn 200 pn 16, n. 2 curve Dn 200, n. 4 flange Dn 200 staffaggi bulloneria, guarnizioni, catrame effettuato con l'ausilio di ore 9 di autogru, ed intervento in opera di inserzione di n. 1 saracinesca Dn 300 pn 16 , completa di n. 2 curve Dn 300, n. 2 flange Dn 300 staffaggi, bulloneria, guarnizioni, catrame e tutto effettuato con l'ausilio di autogru di ore 9.	
Denominazione della Ditta affidataria	Cogeme	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.000,00	

Luca Picciallo *Ing. Discipio*

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 29/12/2017
Allegati	consuntivo	del 29/12/2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
L. Picciallo



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

