acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
U - 18/08/2017 - 0094108

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Acquisto in emergenza di n. 1 elettropompa e ripristino quadro elettrico a servizio dell'ISF di Ginosa Marina "Blu Moon"
Impianto	ISF di Ginosa Marina "Blu Moon"
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	Le elettropompe a servizio dell'ISF sono in avaria.
Motivi dell'emergenza	L'impianto di sollevamento è fermo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	10/08/2017 - Segnalazione da parte di personale AGE.
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono stati rivolti alla ricerca di una elettropompa di caratteristiche simili disponibile nell'immediato.
Termini di consegna	1 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento riguarda la fornitura di n.1 elettropompa di caratteristiche simili a quelle installate e l'adeguamento del quadro elettrico di avviamento con l'inserimento di contattore e salvamotore di taglia superiore per l'installazione di una elettropompa di altro impianto di potenza elettrica superiore disponibile presso il magazzino
Denominazione della Ditta affidataria	- RDR Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta in grado di fornire nell'immediato l' elettropompa e di eseguire gli adeguamenti elettrici al quadro di comando
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 5.243,50
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.

acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta n. 403_OFF1 del 10/08/2017
Allegati	- Offerta di cui al punto precedente

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	X	

Il Richiedente
Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AME
Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.
Ing. Gaetano Barbone

Giovanni Bramante

Da: Gianfranco Enriquez [g.enriquez@aqp.it]
Inviato: venerdì 11 agosto 2017 10:53
A: g.bramante@aqp.it; a.schinaia@aqp.it
Cc: 'Fabio Palma'; 'Domenico Sanarico'
Oggetto: Richiesta intervento presso ISF Blumoon a Ginosa Marina - URGENTE

Si richiede intervento urgente presso l'impianto di sollevamento fogna di Ginosa Marina in località Blumoon in quanto le elettropompe sono in avaria.
Si resta in attesa di riscontro in merito.
Saluti

Gianfranco Enriquez
Area Gestione Esercizio
Struttura Territoriale Operativa Taranto - Brindisi
Acquedotto Pugliese S.p.A
via Virgilio, 19 - 74121 - Taranto

Tel. 080 234 5523 - (abbr. 5523)
Fax 099 4537210
Cell. 320 4346233 - (abbr. 2068)
e-mail g.enriquez@aqp.it

acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa di Br/Ta
Area Manutenzione & Engineering

Acquedotto Pugliese
U - 11/08/2017 - 0093339

Spett.le
RDR Srl
Viale Sardegna 2
80059 Torre del Greco
Fax: 0818475940

Oggetto: Investimento in emergenza. Acquisto in emergenza di n. 1 elettropompa e ripristino quadro elettrico a servizio dell'ISF di Ginosa Marina "Blu Moon"

Con la presente si conferma l'ordine per la fornitura in oggetto, come specificato nella Vs. offerta n. 403_OFF1 del 10/08/2017.

- Importo presunto complessivo dei lavori: € 5.243,50 + IVA;
- Tempi di esecuzione: 1 gg

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

Il Responsabile AME
Ing. Giovanni Bramante

Visto Il Dirigente
Ing. Gaetano Barbone

Rapporto trasmissione

Data/ora	11-08-2017	11:14:45	Testo intest. trasm.	
ID locale 1	0994537210		Nome locale 1	STO TA-BR TARANTO

Originale: confermato
(lavoro di prova ridotto e dettagli di seguito)
Formato originale: A4

acquedotto pugliese

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa di Br/Ta
Area Manutenzione & Engineering

Acquedotto Pugliese
U - 11/08/2017 - 0093339

Spett.le
RDR Srl
Viale Sardegna 2
80059 Torre del Greco
Fax 0818475940

Oggetto: Investimento in emergenza. Acquisto in emergenza di n. 1 elettropompa e ripristino quadro elettrico a servizio dell'ISF di Ginosa Marina "Blu Moon"

Con la presente si conferma l'ordine per la fornitura in oggetto, come specificato nella Vs. offerta n. 403_OFF1 del 10/08/2017

- Importo presunto complessivo dei lavori € 5.243,30 + IVA;
- Tempi di esecuzione: 1 gg

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

Il Responsabile AME
Ing. Giovanni Bramante

Visto Il Dirigente
Ing. Gaetano Barbone

AQP

Totale pagine scansite: 1 Totale pagine confermate: 1

N.	Lavoro	Stazione remota	Ora invio	Durata	Pagine	Linea	Modo	Tipo di lavoro	Risultati
001	840	+39 081 8475940	11:13:42 11-08-2017	00:00:13	1/1	1	CE	IH	CP21600

Abbreviazioni:

IH: Invio host	PL: Polling locale	SM: Stampa mailbox	CP: Completato	TS: Terminata dal sistema
RH: Ricezione host	PR: Polling remoto	RP: Rapporto	NR: Non riuscita	G3: Gruppo 3
AI: Attesa invio	SM: Salvataggio mailbox	IF: Inoltro fax	TU: Terminata dall'utente	CE: Correzione errore