



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese

I - 30/08/2017 - 0097074



Taranto,

Al Responsabile STO TA/BR

Sede

Oggetto	Fornitura in opera di corda di rame per impianto di messa a terra.
Impianto	Impianto di depurazione di Avetrana.
U.T.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	A seguito di sopralluogo da parte di ditta esterna incaricata per la verifica biennale ai sensi del DPR n. 462 del 22.10.2001 dell'impianto di messa terra è stato rilevato che l'impianto di illuminazione esterna e altre masse metalliche non sono collegate all'impianto di terra.
Motivi dell'emergenza	Tale stato di fatto non consente l'ottenimento della verifica di legge ed inoltre non garantisce la sicurezza e l'incolumità del personale che opera presso l'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 09/08/2017
Primi interventi adottati	Segnalazione all'unità di Manutenzione Specialistica di AQP.
Termini di consegna	15 lav. Data ric. ord.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Realizzazione di scavi a sezione ristretta, per una lunghezza totale di mt 400 c.a con relativi rinterri; Posa di mt. lineari 400 c.a di corda rame nuda, ø 35 mmq; Posa di pozzetti di intercettazione, dim. 30X30X30, completi di coperchi; Realizzazione dei collegamenti equipotenziali, sui pali luci e masse metalliche; Collegamento del nuovo impianto di messa a terra, all'impianto esistente.
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie S.r.l. - Zona G 6/N int.15 Z.I. - 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta prontamente disponibile e specializzata.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.899,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo con scoutistica applicata del 15%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo dalla ditta)	Preventivo della ditta n. 165/17 del 25/08/2017



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Preventivo sopra indicato.
----------	----------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Salvatore Falconieri

Salvatore Falconieri

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Antonio Stendardo

[Signature]

Si autorizza

Il Responsabile STO TA/BR

Ing. Gaetano Barbone

[Signature]