

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Gestione Esercizio Depurazione
Il Manager

Acquedotto Pugliese
I - 31/01/2017 - 0012126



Lecce,

Alla Direzione Procurement
SEDE

Alla Internal Auditing
SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti
– Gestione Impianti
Depurazione
SEDE

All' Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2016. Sostituzione condotta premente dalla stazione di sollevamento iniziale alla stazione di flocculazione - Impianto di depurazione di Castrignano del Capo - trasmissione atti

Ai sensi del punto 5.2.3 della “Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti”, si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Mail ordine lavoro.

Cordiali saluti.

Marcello Rainò



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Lecce,

Acquedotto Pugliese
I - 31/01/2017 - 0012126



a DSCPRI
DRTC/IAUTC
DOPRI/GEIRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Sostituzione condotta premente dalla stazione di sollevamento iniziale alla stazione di flocculazione
Impianto	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (LE).
STO	LECE
Descrizione del disservizio	Perdite diffuse dalla tubazione
Motivi dell'emergenza	Le perdite dalla condotta premente in questione, oltre a costituire perdite di carico per la stazione di sollevamento costituiscono sversamento di liquame nel sottosuolo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 05/12/2016
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	7 gg. lavorativi.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di tubazione in inox e PEAD da 150 mm, completa di accessori e raccorderia. In particolare sono stati sostituiti i 2 tratti, in prossimità della alimentazione a gravità, delle due prementi dal sollevamento iniziale alla stazione di flocculazione. Ogni tratto è costituito da circa 3 ml in acciaio inox AISI 304(tratto fuori terra) e circa 13,00 ml in PEAD (tratto interrato).
Denominazione della Ditta affidataria	Telmes Srl S.P. 231 km 1,100 70026 MODUGNO (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specialista del settore, immediatamente disponibile e di sicuro affidamento.



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 I.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINCERT



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.150,00+IVA.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta Telmes Srl n. 322/00 del 06/12/2016
Allegati	e-mail offerta e Responsabile Conduzione e Manutenzione; Offerta della ditta Telmes Srl n. 322/00 del 06/12/2016;

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Area Depurazione LE

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Desio Carparelli**

**Si approva: Il Responsabile di Area LE
Ing. Nicola La Tegola**

**Si autorizza: Il Dirigente STO LE
Ing. Marcello Rainò**

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39,080,5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 Lv. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINCERT