

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. IN USCITA N: 105413/2017

DOPRI - GEIRI DSCPT DIRAF - PIMAF DIRTC - IAUTC

e p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di N. 2 Alimentatori per Quadro elettrico di comando PowerFlex 7000 – Codice 80026-529-01-R; Pioneer 1000 W 1 HP AC/DC PSUPLY			
Impianto sollevamento idrico	POSTAMONTEGRANATA (FG )			
s.t.o.	FOGGIA - AVELLINO			
Descrizione del disservizio	Anomalia quadri elettrici ad Inverter per comando elettropompe.			
Motivi dell' <mark>emergenza</mark>	Attualmente L'ISI è sprovvisto di un quadro elettrico ad inverter in quanto l'alimentatore Aux è in fuori servizio mentre l'altro quadro elettrico attualmente in funzione presenta delle anomalie durante il funzionamento per disfunzione dell'altro alimentatore Aux, pertanto necessita urgentemente l'approvvigionamento dei N.2 alimentatori ausiliare sopra descritti			
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione A.G.E. 11/09/2017.			
Primi interventi adottati	Si richiedono urgentemente gli alimentatori per evitare il fermo totale dell'impianto			
Termini di consegna	Immediata.			
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 2 Alimentatori Pioner 1000 W 1 PH AC/DC PSUPLY, forniti esclusivamente dalla ditta costruttrice Rockwell Automation			
Denominazione della Ditta affidataria	La Messi in opera dei N. 2 Alimentatori sarà effettuata dal personale AQP			

Mod/PG3.21/04 Rev. 1 del 28/01/08

00



## **INFORMATIVA** PER ACQUISTI IN EMERGENZA Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fornitore esclusivamente della Ditta costruttrice Rockwell Atomation.			
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.700,00 + IVA CINQUEMILA SETTECENTO /00			
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo			
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 0-1709040089_147/17_GC del 04/09/2017 Rockwell Automation – 81 100 Caserta.			
Allegati	Verbale di somma urgenza del 11//09/2017 Preventivo n. 0-1709040089_147/17_GC del 04/09/2017 Rockwell Automation – 81100 Caserta.			

## Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
	,		

Il Richiedente

Geom. Silvio Ponzio

Il Responsabile dell'Area

Dr. Bianio del P

Si autorizza: Il Manager U.T.

Ing. Danijo Ancora