acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 17/01/2020 - 0004102

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria alla coclea a servizio della stazione di sollevamento iniziale
Impianto	Impianto di depurazione di Brindisi Fiume Grande (BR)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Mancato funzionamento della coclea a servizio del sollevamento iniziale
Motivi dell'emergenza	L'avaria alla coclea non permette il sollevamento dei reflui. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 10/10/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle Procedure di emergenza
Termini di consegna	Intervento immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	E' necessario procedere allo smontaggio della coclea ed al suo trasporto in officina specializzata per la sua riparazione

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	ELCOS S.r.l. – V.le Belgio, 23 Z.I. – 73010 Surbo (LE) P.iva/C.F. 02476930751 – e-mail: info@elcosecologia.it
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata che garantisce i minori tempi di consegna per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	**€ 21.000,00**
Verifica della congruità dei prezzi **(indicare eventuale sconto)**	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento **(offerta/consuntivo della ditta)**	Consuntivo della ditta ELCOS S.r.l. n. 20/001.01 del 02/01/2020
Allegati	Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. Consuntivo su indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	X	

Il Richiedente

Il RCM CO Brindisi Nord

Per. Ind. Pietro Bongermino

Il Responsabile AED BR

Ing. Domenica Vicenti

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BUREAU VERITAS Certification
N° 180413 - N° IT242226/UK N° 1274902/UK