



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 10/01/2017 - 0002283




Taranto,

Al Responsabile STO BR/TA
Sede

| | |
|---|---|
| Oggetto | Manutenzione straordinaria sedimentatori secondari e primari. |
| Impianto | Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (BR). |
| MAT | TA-BR |
| Descrizione del disservizio | I carroponti dei due sedimentatori secondari e primari non girano correttamente in quanto le ruote di fondo sono consumate e la lama raschia fondo è a diretto contatto con il calcestruzzo. |
| Motivi dell'emergenza | Il disservizio provocava un cattivo convogliamento del fango al centro della vasca dove viene estratto per i successivi trattamenti con conseguente risalita dello stesso con ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006 . |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 18/11/2016. |
| Primi interventi adottati | Nessun intervento possibile. |
| Termini di consegna | 10 gg. Lavorativi |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Sostituzione delle ruote delle lame di fondo dei sedimentatori secondari e primari. |
| Denominazione della Ditta affidataria | TEK.METAL s.r.l. - C.da Ramunno di sotto Zona C 61/F 70015 Noci (BA) |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta di provata affidabilità e prontezza di intervento. |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 3.650,00+IVA |

[Handwritten signature]



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39,080,5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41,395,573,60 I.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINGERT



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune


| | |
|---|---|
| Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto) | Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi. |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta) | Preventivo della Ditta TEK.METAL s.r.l. n. 238/16 RG del 25/11/2016 |
| Allegati | Offerta su indicata. |

Intervento ascrivibile a:

| | | | | | |
|-----------------|--|--|--------------|---|--|
| Conto Economico | | | Investimenti | X | |
|-----------------|--|--|--------------|---|--|

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Alessandro Mangini



Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br
Ing. Antonio Stendardo



Si autorizza: Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone



AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41,385,573,60 I.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

NO 001
BUREAU VERITAS
SISTEMI



SINCERT