



acquedotto
pugliese
L'acqua. bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 23/02/2017 - 0022622

Prot.



A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Audit (IAUAM)

SEDE

Unità Tecnica (TECRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto elettrico – antintrusione – illuminazione esterna.
Impianto	Impianto depurativo di Montegrosso.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Danneggiamento impianti elettrici a seguito di tentato furto del gruppo elettrogeno avvenuto in data 27/11/16.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare andamento del processo depurativo e le condizioni di salute e sicurezza sul posto di lavoro del personale addetto alla conduzione dell'impianto, anche in considerazione delle richieste delle OOSS e in ottemperanza al D.Lgs n. 81 del 2008. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione di apparecchiature elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 29/11/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Accertamento danni e messa in sicurezza.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di ricerca guasto e di ripristino dell'impianto elettrico, di allarme e di illuminazione esterna mediante la sostituzione di: <ul style="list-style-type: none">▪ Mt. 55 di cavo a doppio isolamento da 4x0,75 mmq;▪ Mt. 220 di cavo fg7 da 4x2.5 mmq;▪ N. 1 inseritore tipo Bentel kyo;▪ N. 2 sensore esterno a tripla tecnologia;▪ N. 1 concentratore a 4 ingressi▪ N. 6 armature stradali per corpi illuminanti esterni.



acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	M2 Impianti – Via V. Loiodice, 77 – 70037 Ruvo di Puglia (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.410,00 (quattromilaquattrocentodieci/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 5.292,00 – sconto di € 882,00
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none">▪ Verbale di denuncia del 29/11/16;▪ Preventivo n. 45 del 29/11/16 della ditta M2 Impianti;
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Dirigente STO-
Ing. Girolamo Vitucci