

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 22/02/2017 - 0022398



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Stazione di disidratazione meccanica dei fanghi – piazzale antistante il locale centrifuga.
Impianto	Impianto depurativo di Barletta.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Le abbondanti precipitazioni, anche a carattere nevose, registratesi nel mese di gennaio, hanno causato il cedimento strutturale del piazzale antistante il capannone della disidratazione, con conseguente compromissione delle operazioni di movimentazione dei mezzi adibiti al carico e trasporto dei fanghi.
Motivi dell'emergenza	Garantire, in condizioni di sicurezza, la continuità delle operazioni di carico e scarico dei cassoni per il trasporto fanghi, al fine di assicurare la loro produzione nelle quantità ottimali per il corretto andamento del processo depurativo; salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione di opere civili e sistemazioni stradali presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 19/01/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza dell'area ceduta con recinzione mobile.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di scavo e sbancamento dell'area ammalorata con ausilio di mezzi meccanici e attrezzatura da cantiere; raccolta, trasporto e conferimento a recupero del materiale di risulta; rifacimento soletta in c.a.
Denominazione della Ditta affidataria	RECICLAIR s.r.l. – Via Delle Querce, 252 – 76121 Barletta (BT)





acquedotto
pugliese
L'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.282,00 (seimiladuecentottantadue/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 6.980,00 – sconto 10%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo di spesa e rapporto d'intervento del 21/01/2017.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia**

**Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola**

**Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci**