

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR
SEDE

Acquedotto Pugliese
U - 05/12/2016 - 0127771

IAUAM
SEDE



TECRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di depurazione di : Altamura	
	Manutenzione straordinaria centrifuga pieralisi.	
Impianto di depurazione	Altamura	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo della centrifuga a causa della avaria al quadro elettrico di alimentazione e controllo.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio ed evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	18/10/2016	ing. Discipio - ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della centrifuga e richiesta di intervento a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di nuovo inverter e scheda di automazione.	
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi S.p.a.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Casa costruttrice della centrifuga.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	3.909,80

Gi.



acquedotto
pugliese
L'acqua. Bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del	N. 652976 del 20/10/2016 N. 652982 del 28/10/2016
Allegati	Preventivo del	N. 652976 del 20/10/2016 N. 652982 del 28/10/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente
L' RCM
Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente MAT
Ing. Girolamo Vitucci