

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Prot.



u/15125
2024-28

Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Interventi urgenti di riparazione linee idrauliche danneggiate da fenomeni corrosivi presso le stazioni del lavaggio filtri e di clorazione presso impianto Locone
Impianto	Potabilizzatore del Locone
U.T.	POTAP – Potabilizzatore Locone
Descrizione del disservizio	Improvvisa rottura di alcuni tratti di tubazione della linea di lavaggio filtri e di aspirazione ipoclorito a causa di vetustà ed azione corrosiva dei prodotti chimici utilizzati
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento dell'impianto, nonché l'incolumità del personale ed i conseguenti danni ambientali
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	01.03.2017 – conduzione/manutenzione
Primi interventi adottati	Analisi interventi da effettuarsi in emergenza ed individuazione ditta immediatamente disponibile
Termini di consegna	2 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di riparazione dei seguenti tratti delle linee danneggiate: - Pulizia e saldatura tratto di tubazione DN 500, in corrispondenza dell'innesto DN 150 della linea di lavaggio dei filtri; - Sostituzione di manicotto e tratto di tubazione in PVC, fornito da AQP, sulla linea di aspirazione ipoclorito
Denominazione della Ditta affidataria	PFT di Palladino Fabrizio
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 519,40 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La spesa è ritenuta congrua, con l'applicazione di un o sconto del 30%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo/Consuntivo lavori n°24/2017 del 04.03.2017 della ditta PFT

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Preventivo/Consuntivo lavori n°24/2017 del 04.03.2017 della ditta PFT
-----------------	---


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto

ing. Vincenzo Santoro



Si autorizza:

Il Responsabile U.C. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta

