



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

4/18213

Prot. Acquedotto Pugliese
I - 13/12/2019 - 0099461



Alla DIRPR

Alla DIRAC

Oggetto	Interventi in Somma Urgenza per l'adeguamento alla normativa sulla qualità dell'acqua in ingresso con miglioramento del processo di potabilizzazione dell'acqua destinata al consumo umano presso l'Impianto di potabilizzazione di Conza. Pulizia Vasca "RAC"
Impianto	Potabilizzatore di Conza – località Ciccio Gallo – Conza della Campania (AV)
U.T.	POTAP – Impianto Potabilizzazione di CONZA
Descrizione del disservizio	Eccessivo accumulo di materiale filtrante proveniente dalla sezione di filtrazione a sabbia (sabbia silicea mista a fanghi di chiarificazione).
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del processo di potabilizzazione ed evitare danneggiamenti alle apparecchiature. Ottemperare alla normativa in tema di qualità dell'acqua potabilizzata.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	17/10/2019 Responsabile Impianto.
Primi interventi adottati	Predisposizione capitolato prestazionale e richiesta di offerte per affidamento diretto lavori urgenti (al 13/11/2019 comunicazione di nessuna offerta pervenuta). Contattata Ditta per disponibilità immediata all'intervento di Somma Urgenza.
Termini di consegna	10 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Aspirazione di tutto il materiale liquido fangoso e trasferimento dello stesso negli ispessitori della linea fango presenti sull'Impianto. Estrazione di tutto il materiale accumulatosi nella vasca RAC e deposito in appositi cassoni di proprietà AQP. Lavaggio e pulizia generale dell'intera vasca RAC.
Denominazione della Ditta affidataria	GARRAMONE S.r.l. – Via Delle More n. 1, 85100 Potenza (PZ)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata per esecuzione di tali interventi resasi immediatamente disponibile ed avente requisiti, macchine ed attrezzature idonee.



acquedotto
pugliese
Acque bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 29.560,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Costo come da consuntivo di avvenuta prestazione n. 003 del 21/11/2019, con applicazione del 20% di sconto sui prezzi applicati.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 230 bis/AZ/2019 del 13/11/2019; Consuntivo/Certificato di avvenuta prestazione n. 003 del 21/11/2019.
Allegati	- E. Mail varie - Verbale di Accertamento Somma Urgenza; - Verbale di Affidamento Intervento in Somma Urgenza; - Offerta n. 230 bis /AZ/2019 del 13/11/2019; - Giornale esecuzione lavori e rapporti di intervento; - Consuntivo/Certificato avvenuta prestazione n. 003 del 21/11/2019; - Perizia Giustificativa di Spesa; - Certificato di Ultimazione Lavori; - Certificato di Regolare Esecuzione Intervento; - Documentazione Fotografica; - DURC.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto - P. Chim. Teresa Salicone

Si Autorizza: Il Direttore POTAP - Ing. Gianluigi Fiori

