

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 129284/2017

DOPRI - GEIRI
DSCPT
DIRAF - PIMAF
DIRTC - IAUTC

Oggetto	Intervento di ripristino funzionalità Imp. Soll. Idrico denominato ISI Orsara a seguito furto e danneggiamento Cabina Elettrica del 24_25 Ottobre 2017
Impianto	ISI ORSARA (FG)
S.T.O.	AVELLINO/FOGGIA
Descrizione del disservizio	Intervento di ripristino funzionalità Imp. Soll. Idrico denominato ISI Orsara a seguito furto e danneggiamento Cabina Elettrica del 24_25 Ottobre 2017
Motivi dell'emergenza	Assicurare il funzionamento dell'ISI ORSARA(FG)
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione pervenuta via breve in data 24.10.2017 ore 22.30 c.a. del personale reperibile tipo A – ing. Morelli e successiva comunicazione del personale reperibile sq. elettr. in linea in servizio.
Primi interventi adottati	Assicurare il ripristino della funzionalità dell'Imp. Soll. Idrico che alimenta l'abitato di Orsara (FG)
Termini di consegna	Immediata.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di ripristino funzionalità Imp. Soll. Idrico denominato ISI Orsara a seguito furto e danneggiamento Cabina Elettrica del 24_25 Ottobre 2017 comprensivo pulizia, rimozione Trasformatori e apparecchiature danneggiate, trasporto nuovo Trasformatore da ISI Manfredonia a ISI Orsara , trasporto apparecchiature al ISI NODO FG e MAG. AQP-FG supporto con mezzo munito di autogru e personale idoneo.
Denominazione delle Ditte affidatarie	Ditta NUOVA PERLA SRL- FOGGIA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta iscritte nell'albo fornitori, immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	EURO 1.627,35 oltre I.V.A. 22%

Mod/PG3.21/04

Rev. 1 del 28/01/08

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo Sconto del 5 % adeguato ai parametri di mercato.
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	CONSUNTIVO N. 65 DEL 27.10.2017
Allegati	Verbale di sopralluogo del 25 Ottobre 2017 DENUNCIA CARABINIERI PROT. VERBALE FGCS232017VD900403 – PROT. AQP N. 125748 DEL 25.10.2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒		Investimenti	☐	
------------------------	-------------------------------------	--	---------------------	--------------------------	--

Il Richiedente

P.I. Antonio Forcella

Il Responsabile dell'Area

Dott. Biagio Del Priore

Si autorizza: **Il Manager U.T.**

Ing. Danilo Ancora