



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A
Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Tubazioni linea fanghi di supero a servizio della stazione di sedimentazione secondaria.
Impianto	Impianto depurativo di Trani
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della linea estrazione fanghi dai sedimentatori secondari dovuto ad una consistente rottura lungo la tubazione interrata in acciaio al carbonio.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento della suddetta stazione al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione di opere e carpenterie metalliche, presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta situazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 31/05/2017, il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Intercettazione delle linee ed esecuzione di saggi per verifica stato delle tubazioni.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria delle tubazioni di mandata dei fanghi di supero, dai sedimentatori secondari all'ispessimento dinamico, mediante sostituzione delle tubazioni esistenti con altre in PEAD per le parti interrate e in acciaio INOX per quelle fuori terra, previa esecuzione di scavi, tagli, rinterri e ripristino finale in calcestruzzo con ausilio di mezzo meccanico.
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.METAL s.r.l. – C.da Ramunno di sotto – Zona C, 61/F – 70015 Noci (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 13.000,00 (tredicimila/00) + IVA

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1/2

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 15.067,76 – sconto 13%
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 119/17 RG del 19/06/17
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamaraglia**



**Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola**



**Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci**

