acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 04/10/2017 - 0115682

Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Altamura	
	Riparazione centrifuga	
Impianto di depurazione	Altamura	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento della centrifuga.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	16/03/2017	Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza dell'impianto	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di collettore 4 anelli, portaspazzole, e spazzole.	
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi Maip S.p.a.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza, nonché dalla casa madre.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2 226,00	

acquedotto pugliese
l'acqua bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 20/03/2017
Allegati	consuntivo	del 20/03/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X			Investimenti

Il Richiedente
L' RCM
Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci