



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 12/02/2018 - 0016464



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Noci	
	Manutenzione ordinaria alla vasca di ossidazione n. 2.	
Impianto di depurazione	Noci	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Sostituzione e ripristino di alcuni parti della vasca di ossidazione n. 2.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	02/01/2018	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio e pulizia dei diffusori e rimontaggio, pulizia dei collettori in tubo, sostituzione di tubo per scarico condensa in PVC, sostituzione di n. 5 prese a staffa 90x1", sostituzione di n. 2 tubi guida per mixer in tubolare 50x50x3 mm in AISI 304 e sostituzione di n. 1 tubo da 1" per sonda con fissaggio mediante collarini in AISI 304.	
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.Metal S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.900,00	



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 010/18 Rg del 11/01/2018
Allegati	consuntivo	n. 010/18 Rg del 11/01/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>			Investimenti
-----------------	-------------------------------------	--	--	--------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Labate

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO.
Ing. Girolamo Vuoci