



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 02/03/2018 - 0023717



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Polignano a Mare	
	Manutenzione ordinaria vasca di ossidazione B.	
Impianto di depurazione	Polignano a Mare	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Rottura improvvisa della tubazione sommersa per la fornitura dell'aria alla vasca di ossidazione B e impossibilità di esercizio della stessa vasca B.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	19/02/2018	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Svuotamento della vasca di ossidazione B con pompa sommersa completa di tubazione di scarico e di cavo elettrico di alimentazione, fornitura e posa in opera di n. 1 manicotto in PVC Dn 110, n. 1 diffusore completo di membrana , ghiera e tubo collettore, n. 15 membrane per diffusori, n. 10 collari per staffe di sostegno collettore aria diffusori, n. 350 dadi M 8 in acciaio inox Aisi 304, serraggio delle ghiera dei diffusori e serraggio dei manicotti di collegamento dei collettori dell'aria per diffusori.	
Denominazione della Ditta affidataria	TekMetal Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.400,00	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del n. 048/18 RG del 23/02/2018
Allegati	consuntivo	del n. 048/18 RG del 23/02/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti
------------------------	----------	--	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Labate

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci