



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 01/03/2018 - 0023218



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Molfetta	
	Manutenzione ordinaria alla linea di scarico e a quella di adduzione fanghi del digestore.	
Impianto di depurazione	Molfetta	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Cattivo stato di conservazione della linee di scarico e di adduzione fanghi del digestore.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	07/08/2017	P.I. Giovanni Maraglino
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n. 2 saracinesche di intercettazione sulla tubazione di scarico fanghi, di cui n. 1 saracinesca in ghisa Dn 150 completa di flange a saldare in acciaio Inox AISI 304 e n. 1 saracinesca in ghisa Dn 100 completa di mt. 1 di tubo, flange a saldare in acciaio AISI 304 e attacco a canotto maschio da 100 mm per la tubazione di scarico fanghi, e fornitura e posa in opera di n. 1 tubo di sfiato da 1" lunghezza 150 mm in acciaio Inox AISI 304 completo di valvole e di n. 1 attacco canotto maschio da 100 mm in acciaio tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.Metal S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.018,00	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 16/01/2018
Allegati	consuntivo	del 16/01/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>			Investimenti
-----------------	-------------------------------------	--	--	--------------

Il Richiedente
L' RCM
P.N. Giovanni Maraglino

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci