acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
stione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
Prot. U - 05/11/2019 - 0087324

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di n. 3 soffianti KAESER tipo DB 166C a servizio della stazione BIOFOR.
Impianto	Impianto di depurazione di Pulsano (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria delle apparecchiature al servizio della stazione BIOFOR
	L'avaria delle soffianti rappresenta una circostanza di urgenza, poiché l'anomalo funzionamento della stazione di trattamento BIOFOR potrebbe determinare un decadimento del trattamento depurativo e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo ricettore
Motivi dell'emergenza	Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 24/10/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza informando dell'accaduto a mezzo vie brevi i colleghi della DIRTE. Il responsabile dell'area Manutenzione Specialistica Br/Ta dopo opportuno sopralluogo comunicava a mezzo mail l'effettivo blocco di n. 2 macchine e l'elevata rumorosità delle altre n. 4 macchine evidenziando di necessita di provvedere alla fornitura di n.2 soffianti per sostituzione più n.1 soffiante da tenere come riserva.

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414062
Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Termini di consegna	20 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione delle macchine danneggiate.
Denominazione della Ditta affidataria	KAESER Compressori S.r.l. - Via del Fresatore n. 5 - 40138 Bologna (BO)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta casa madre costruttrice dell'apparecchiatura - ART 125 – Comma 1 – Lettera D - E
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- TOTALE FORNITURA €. 66.405,00 oltre iva come per legge **- TOTALE FORNITURA SCONTATA €. 38.514,90 oltre iva come per legge**
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	- Sconto applicato pari al 42%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta KAESER Compressori S.r.l. n. 86053891/4 del 28/10/2019
Allegati	- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. - Offerta KAESER Compressori S.r.l. n. 86053891/4 del 28/10/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	X	

Il Richiedente
Il RCM CO Taranto Est
Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile AED TA
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:
Il Dirigente STO Ta-Br
Ing. Emilio Tarquinio

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification