

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Acquedotto Pugliese  
U - 07/12/2016 - 0129145



DIRPR  
SEDE

IAUAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Manutenzione straordinaria alla vasca di digestione aerobica dei fanghi
<b>Impianto di depurazione</b>	Castellana Grotte
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AGD Bari
<b>Descrizione del disservizio</b>	Rottura del collettore, mandate e diffusori alla rete distribuzione aria.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, al fine di mantenere lo standard di qualità dell'effluente.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate (22/11/2016).
<b>Primi interventi adottati</b>	Richieste d'intervento a ditte specializzate.
<b>Termini di consegna</b>	10 gg lavorativi dalla data dell'ordine
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornitura e montaggio di 25 mt. di tubo PVC-U da 2";</li> <li>• n. 30 staffe a collarino per sostegno collettore;</li> <li>• n. 3 tubazioni di scarico condensa in PVC;</li> <li>• n. 50 diffusori, a disco ECOFLEX;</li> <li>• revisione generale del tutto.</li> </ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	TEKMETAL s.r.l.
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Miglior prezzo a seguito d'indagine di mercato.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 9.500,00 (Novemilacinquecento euro/00) + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)</b>	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.

*Gi* *U* Pagina 1/2 *for*

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 239/16 RG del 28/11/2016 della ditta TEKMETAL s.r.l. Offerta n. 28/116 del 28/11/2016 della ditta Impiantistica Mangini
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.


**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>x</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Richiedente**


**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

**Per. Ind. Vito Labate**



**Il Responsabile STO Bari**

**Ing. Giovanni Discipolo**



**Si autorizza: Il Responsabile STO Bari/BAT**

**Ing. Girolamo Vitucci**

