

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 17/01/2017 - 0006047

Prot.

A



DIRPR  
SEDE

IAUAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Lavori vari di carpenteria metallica e riparazione di apparecchiatura elettromeccanica eseguiti a Novembre 2015
<b>Impianto di depurazione</b>	Polignano a Mare
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AGD Bari
<b>Descrizione del disservizio</b>	Rottura dell'aggitatore a servizio della stazione di pretrattamenti.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, al fine di mantenere lo standard di qualità dell'effluente.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	13-11-2015 Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Già eseguita.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Lavori di ripristino di n. 1 aggitatore a presa diretta con sostituzione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• n. 1 motore trif. HP 1,5</li> <li>• n. 1 anello ten 25x42x7 RP</li> <li>• n. 1 cuscinetto 6305 2RS</li> <li>• n. 1 segger int. mm 62</li> <li>• n. 1 segger est. mm 24</li> <li>• n. 1 flangia PAM 90 B5 WMI75</li> </ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	TEKMETAL
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata nel settore, peraltro già contrattualizzata in passato con codesta direzione, resasi disponibile ad intervenire sebbene il contratto risultasse scaduto.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 1.900,00 (Euro Millenovecento/00) + IVA

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

**Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (Indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	DDT n. 491 del 23/11/2015, consuntivo n. 188/15 FM del 25/11/2015
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>x</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

**Per. Ind. Vito Labate**



**Il Responsabile del Procedimento**

**Ing. Elena Bergamasco**



**Si autorizza: Il Responsabile di Commessa**

**Dott.ssa Francesca Portincasa**

