

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 27/11/2019 - 0094176



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	ID Spinazzola – Manutenzione straordinaria della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi – fornitura di n. 2 elettropompe monovite per emulsione e n. 1 per fanghi
Impianto di depurazione	ID Spinazzola
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi per avaria delle pompe di dosaggio polielettrolita e carico fanghi alla centrifuga.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la produzione dei fanghi nelle quantità ottimali per il corretto andamento del processo depurativo al fine di rispettare i limiti tabellari allo scarico e tutelare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 23/07/19 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – fornitura già eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di due nuove pompe per polielettrolita marca "Nova Rotors" – mod. DN10L1 e una per fanghi mod. RF49.
Denominazione della Ditta affidataria	BIOTEC S.r.l. – Via Oliere e Saponerie Meridionali, 51 – 70056 Molfetta (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ad eseguire la fornitura richiesta.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.900,25 (quattromilanovecento/25) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 5.765,00 – sconto 15%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta economica N. 204/2019 del 23/07/2019



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documento sopra indicato.
----------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AGD BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci