

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese U - 17/05/2017 - 0056324



Al Direttore Servizi Tecnici A Procurement All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

| is some | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Oggetto | Lavori urgenti di riparazione rottura giunto condotta idrica dn450 | | |
| Impianto | Abitato di Bari – via Capruzzi, 35 (di fronte Via Bonghi) | | |
| U.T. | MAT BA/BAT - S.T.O. AREA MANUTENZIONE & ENGINEERING | | |
| Descrizione del disservizio | rottura giunto tronco idrico dn450 | | |
| Motivi dell'emergenza | Necessità urgente di recupero funzionale dell'opera e garantire la regolare pressione idrica in tutte le zone della città alimentate dalla condotta oggetto drottura – eliminare infiltrazione all'interno di un cantiere in costruzione | | |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | 16/05/2017 – Ing. Avitto – geom. Calabretto | | |
| Primi interventi adottati | Impiego di autobotti per aggottamento acqua e manovre per ridurre la pressione in rete | | |
| Termini di consegna | Immediata | | |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Fornitura di pezzo speciale (carter) in acciaio dn 750 completo di guarnizioni, flange, tiranti e bulloni | | |
| Denominazione della Ditta affidataria | Faver S.p.A. via S. Caterina, 31 - 70124 Bari | | |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Indagine di mercato; Faver spa; € 4.444,80 + IVA- consegna; pronta consegna. Ditta Hydro-cos srl SS 7 Appia km 611 - 74011 Castellaneta (non ha presentato offerta in riscontro alla mail del 16/05/2017). | | |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 4.444,80 esclusa iva | | |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | Prezzo congruo in relazione ai prezzi di mercato e ai tempi di intervento. | | |
| Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | preventivo (RV-07/2017 del 16/05/2017) | | |

Mod/PG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014



Pagina 1



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| Allegati | | | <u>.</u> |
|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------|
| Intervento ascrivibile a: | | | |
| Conto Economico | | Investimenti | |
| Il Richiedente Autorizza: | : II Manager | II Responsabile dell'Area M.A/T./Responsabile GEMID | |

Mod/PG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 2