



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese

I - 05/06/2017 - 0063445



Taranto,

Al Responsabile STO BR/TA

Sede

Oggetto	Fornitura di un compressore a lobi per soffiante stazione di ossidazione.
Impianto	Impianto di depurazione di Mottola.
U.T.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio di una soffiante asservita alla stazione di ossidazione.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio della soffiante della stazione di ossidazione potrebbe determinare una carenza di ossigeno, pregiudicando il processo depurativo a fanghi attivi e comportando il peggioramento della qualità dell'effluente, con superamento dei limiti allo scarico previsti per legge. Inoltre valutati i tempi per l'affidamento con procedura < € 40.000 si ritiene necessario adottare la procedura in emergenza
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 02/05/2017
Primi interventi adottati	Interessamento della squadra specialistica la quale ha valutato la necessità della sostituzione della soffiante causa la vetustà della stessa.
Termini di consegna	8 settimane data Vs ordine.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di compressore aria Robuschi RBS 66/F.
Denominazione della Ditta affidataria	Robuschi Via san Leonardo 71/A-43122 Parma
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Azienda costruttrice della macchina da sostituire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Totale € 2.513,35 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Numero offerta: 20787189 del 17/05/2017

Pagina 1 di 2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. via Roma 42/43
00100 Roma - Tel. 06 49111111 - Fax 06 49111111
E-mail: info@acquedotto-pugliese.it
P.I. 01500001000 - C.F. 01500001000



[Handwritten signature and initials]

